



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POM.(m²)	RODZAJ POSADZKI
1	POM. TECHNICZNE	65,00m²	GRES TECHNICZNY
2	POM. SOCJALNE	6,69m²	TERAKOTA
3	KOMUNIKACJA	7,94m²	TERAKOTA
4	STEROWANIA	19,81m²	TERAKOTA
5	SZATNIA CZYSTA	6,43m²	TERAKOTA
6	WC	1,72m²	TERAKOTA
7	ŁAZIENKA	6,36m²	TERAKOTA
8	KORYTARZ	6,89m²	TERAKOTA
9	POM. GOSPODARCZE	23,11m²	TERAKOTA
10	SZATNIA BRUDNA	6,56m²	TERAKOTA
RAZEM:		150,51m²	

LEGENDA

- śrubowa pompa osadu , bezstopniowa regulacja przepływu 1 – 6m³/h obudowa żeliwna, silnik 1,5kW, 400V, 50Hz
- taśmowa prasa osadu z zagęszczaczem śrubowo – bębnowym, przepustowość max 4,5m³/h
- sprężarka, silnik 1,1kW, 220V, 50Hz
- zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu
- urządzenie do higienizacji osadów wapnem
- przenośnik ślimakowy
- zespół odzysku wody

ECO Projekt Waldemar Paskiewicz				ul. Ulanów 22/49 Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689	
INWESTOR: GMINA BARANÓW UL. RYNEK 14, 24-105 BARANÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW, DZIAŁKA NR. 864, 865/1, 866/1, 863/1 OBRĘB 1 BARANÓW				7/1S SKALA 1:100	
PRZEDMIOT RYSUNKU: ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W POM. PRASY OSADÓW				SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. PIOTR DYSPUT				specjalność sanitarna	nr upr. 9/Lb/96
SPRAWDZIŁ: mgr inż. ZBIGNIEW NIEDZIELSKI				specjalność sanitarna	nr upr. 664/Lb/88
					05.2013r.