

Baranów, dnia 12 lutego 2019 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania pn. „Modernizacji i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka”

**W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela wyjaśnień:**

Pytanie nr 1:

Jakiej klasy energetycznej ma być kocioł na paliwo stałe? Czy piec ma być piątej klasy energetycznej wg nowych standardów? Czy piec ma być z podajnikiem? Na jakiego dokładnie rodzaju paliwo stałe ma być ten piec?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga się zastosowania kotła 5 klasy emisji, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub równoważną, opalanego węglem.

**Powyższe pismo stanowi integralną część zapytania ofertowego.**

