

Baranów, dnia 10.07.2019 r.

**Znak: SG.271.11.2019**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**  
**Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „OZE w Gminie Baranów.”**

W związku z pytaniami Wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyjaśniamy:

**Pytanie**

Prosimy Zamawiającego o określenie parametru kluczowego, tj. współczynnika przenikania ciepła lub oporu cieplnego zamiast grubości izolacji. Zastosowanie większej grubości, ale gorszej izolacji nie poprawia właściwości cieplnych zbiornika. W przeciwnym przypadku prosimy o podanie min. 3 producentów występujących na polskim rynku, którzy mają min. 70mm izolacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa współczynnika przenikania ciepła lub oporu cieplnego, dopuszcza natomiast izolacje zbiornika z bezfreonowej pianki poliuretanowej grubości min. 50 mm

**Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Wójt**  
**/-/ Mirosław Roman Grzelak**