

LEGENDA:

- Przewody instalacji c.o. (zasilenie i powrót)
- Przewody instalacji c.o. (punkt redukcji przewod
- ∞ Piony instalacyjne c.o. (zasilenie i powrót)
- 21 Ø15 Nr pionu instalacyjnego/średnica pionu
- Istniejący grzejnik żeliwny
- 13/1 1000 W Opis grzejnika liczba elementów grzejnych/Nr1 1000 W - obciążenie cieplne grzejnika
- n=4 n - nr nastawy wstępnej na zaworze termostatycz

Zastosować przy grzejnikach:
- zawory termostatyczne z nastawą wstępną o zakresie proporcjonalności P-2K-160

ALBICO Biuro Projektów 20-729 LUBLIN ul. Kaszubska 5		Data: Lipiec 2017r.
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Kotowicz upr.bud. LUB/0089/PWBS/16	Nr umowy **SM/1/201'**
Obiekt:	Remont instalacji c.o. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baranowie przy ul. Szkolnej 2	Skala: **1:100**
Tyt. rysunku:	Rzut piwnic	Rys.: **3**