



]

Baranów, dnia 5 sierpnia 2021 r.

SG.271.8.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie: **Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów.**

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00132855/01 z dnia 30 lipca 2021 r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający – Gmina Baranów informuje o wpłynięciu zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień:

1. Treść zapytania:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie listy lokalizacji objętych niniejszym zamówieniem wraz ze wskazaniem czy montaż paneli na dachu czy na gruncie, jaki rodzaj dachu (płaski/skośny) oraz rodzaj pokrycia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że instalacje będą montowane w następujących miejscowościach: Baranów – 25, Czołna i Wola Czołnowska po 3, Łysa Góra, Motoga i Łukawica po 2, Śniadówka, Zagózdź, Kozioł, Huta i Łukawka po 1.

Zamawiający nie posiada szczegółowych danych w zakresie usytuowania poszczególnych instalacji (dach czy grunt) oraz rodzaju dachu i jego pokrycia.

Zamawiający wyjaśnia, że dominującą formą pokrycia dachowego jest blachodachówka. Jednak występować będą również pokrycia z dachówki ceramicznej, dachówki betonowej oraz gontu. Instalacja nie może być montowana na pokryciu z eternitu. Wykonawca przed przystąpieniem do montażu instalacji powinien dokonać wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu z mieszkańcem pisemnie ustalić miejsce montażu instalacji oraz ewentualny konieczny zakres prac po stronie mieszkańca (np. w przypadku montażu na gruncie). W przypadku braku technicznej możliwości montażu instalacji lub braku zgody ze strony mieszkańca na miejsce montażu wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, w celu wskazania Wykonawcy nowego adresu.

2. Treść zapytania:

Prosimy o przesłanie zestawienia instalacji z oszacowaniem: ile instalacji w każdej kategorii będzie montowanych na dachu a ile na gruncie? Bardziej szczegółowo: ile jest blach trapezowych, blachodachówek, gruntów lub dachów płaskich?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada szczegółowych danych w zakresie usytuowania poszczególnych instalacji (dach czy grunt) oraz rodzaju dachu i jego pokrycia.

Zamawiający wyjaśnia, że dominującą formą pokrycia dachowego jest blachodachówka. Jednak występować będą również pokrycia z dachówki ceramicznej, dachówki betonowej oraz gontu. Instalacja nie może być montowana na pokryciu z eternitu. Wykonawca przed przystąpieniem do montażu instalacji powinien dokonać wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu z mieszkańcem pisemnie ustalić miejsce montażu instalacji oraz ewentualny konieczny zakres prac po stronie mieszkańca (np. w przypadku montażu na gruncie). W przypadku braku technicznej możliwości montażu instalacji lub braku zgody ze strony mieszkańca na miejsce montażu wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, w celu wskazania Wykonawcy nowego adresu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

W ó j t

Mirosław Roman Grzelak