

Baranów, dnia 22 lipca 2021 r.

SG.271.5.2021

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SG.271.5.2021 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne".**

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień:

1. Treść zapytania:

Pytanie dotyczy poz. 1.1. specyfikacji parametrów technicznych systemu AV:

Jaki ostatecznie ma być obszar wyświetlanego obrazu:

FullHD (16:9) – parametr podany w specyfikacji projektora

WUXGA (16:10) – parametr podany w specyfikacji projektora oraz w specyfikacji ekranu umieszczonego w przedmiarze

4:3 – parametr podany w specyfikacji ekranu.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie projektora wyświetlającego obraz w formacie 16:9 oraz zastosowanie ekranu elektrycznego w takim samym formacie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie projektora wyświetlającego obraz w formacie 16:9 oraz zastosowanie ekranu elektrycznego w takim samym formacie

2. Treść zapytania:

Pytanie dotyczy poz. 1.2. specyfikacji parametrów technicznych systemu AV:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krótszego uchwytu niż 43 cm?

Podany w specyfikacji uchwyt może uniemożliwić poprawne ustawienie projektora.

Wyjaśnienie:

Specyfikacja zakłada długość uchwytu regulowaną w zakresie 430 – 650 mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytu krótszego z zachowaniem możliwości regulacji do 650 mm.

3. Treść zapytania:

Pytanie dotyczy poz. 1.11. specyfikacji parametrów technicznych systemu AV:

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie przyłącza ściennego bez przedniego panelu odchylanego pneumatycznie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

4. Treść zapytania:

Pytanie dotyczy poz. 1.1. specyfikacji parametrów technicznych systemu AV:

Czy Zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z gniazda VGA w przyłączy przy projektorze, zaznaczając, że gniazdo VGA umieszczone w przyłączy ściennym będzie w pełni funkcjonalne?

Na rzutach wrysowano przyłączy D-Sub przy projektorze, co sugeruje, że do projektora powinien być podłączony sygnał analogowy w standardzie VGA.

Matryca wideo wbudowana w jednostkę systemu sterowania umożliwia przesyłanie sygnału do projektora przez wyjścia HDMI lub HDBT. Nie ma wyjścia VGA.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

5. Treść zapytania:

Należy zaznaczyć, że wzmacniacz miksujący spełniający parametry podane w specyfikacji nie umożliwia sterowania nagłośnieniem z poziomu panelu dotykowego. Sterownie odbywa się tylko poprzez przyciski umieszczone na przednim panelu urządzenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga możliwości sterowania nagłośnieniem z panelu dotykowego.

6. Treść zapytania:

Wyspecyfikowane przyłączy AV wskazuje na model do montażu stołowego – brak możliwości zamontowania takiego przyłączy w ścianie.

Wyjaśnienie:

Według wiedzy Zamawiającego istnieją przyłączy o parametrach podanych w specyfikacji z możliwością zamontowania w ścianie.

Ponadto, zgodnie z SWZ Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

Wójt Gminy Baranów

/-/

Mirosław Roman Grzelak