

## Warunki Techniczne

na wykonanie projektu budowlanego wymiany wodomierzy na istniejących przyłączach wodociągowych zlokalizowanych na terenie Gminy Baranów

1. W projekcie budowlanym i przedmiarach należy przyjąć wymianę 1391 sztuk wodomierzy domowych o średnicy dn 15-20 wraz z zaworami odcinającymi.

W przedmiarach policzyć dodatkowo 40 szt. wodomierzy wraz z zaworami i dwoma kształtkami (śrubunki) niezbędnymi do ich montażu

2. Wszystkie wodomierze winny być wyposażone w nakładkę do zdalnego odczytu jego wskazań. Ponadto należy przewidzieć wszystkie niezbędne urządzenia konieczne do odczytu zdalnego oraz możliwość drukowania faktur na drukarce przenośnej, a także do drukowania w oparciu o program do fakturowania typu Softres -Woda będący w użytkowaniu Urzędu Gminy Baranów.

3. Zawory odcinające przyjąć, w zależności od zaworów istniejących, jako kulowe lub grzybkowe tak by zachowana była długość zabudowy wodomierza bez konieczności wprowadzania zmian do instalacji wewnętrznej wodociągowej.

4. Wymienione wodomierze winny być po zakończeniu robót zaplombowane przez wykonawcę.

5. Wodomierze zdemontowane przekazać do Urzędu Gminy Baranów.

6. Przyjąć, że odcięcie przepływu wody w rurociągu przyłącza realizowane będzie opaską (nawiertką) a w przypadku braku możliwości odcięcia wody, zsuwmi na sieci głównej wodociągowej po wcześniejszym poinformowaniu odbiorców.

Baranów 28.01.2021 r.

