



ROZDZIELNICA enn "RG"



SYMBOL - "TREŠĆ TABL. OPISOWEJ"

SA11- "ZAWÓR Y11

1- AUTOMAT.

2- RECZNIE

H11-
"Y11-PRACA"

T11- "ZEGAR

BLOKAD,

ZAWORU

SC11- "DEBLOKADA
SUCHOBIEGU"

SUCHOBIEGU"

KC11- "PRZEKAŹNIK
SUCHOBIEGU"

SUCHOBIEGU[®]

KB11- "PRZEKAŹNIK
NAPEŁNIANIA

NAPELNIANIA

ZBIORNIKÓW"

UWAGI ;

1. ROZDZIELNICE "RG" WYKONAC W SZAFCE IZOLACYJNEJ Z

DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI; STOPIEN SZCZELNOŚCI

IP-43; MASA OK 35kg

2. APARATY OPISAC TRWAŁE SYMBOLAMI WG RYSUNKU;

MONTOWAĆ NA SZYNACH TH-35 I WSPORNIKACH

PERFORM ANYCH.

3. KABELE I PRZEWODY WPROWADZAĆ POPRZECZ PRZYT

DŁAWIKOWE,

4 ПОДАТКОВА ПОСРПНА ПО ПРАЖЊ - СМПСЗУНЕ

PNY ACZANIE ZASTI ANIA ILY AD "TN-C-S"; I7PI AC IA

OCHRONNA DLA ROZDZIELNICY "RG"

5. WYKAZ APARATURY - PATRZ LISTA APARATÓW

PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY W M. HUTA, GMINA BARANÓW				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
<u>PROJ. INST. ELEKTR.</u> mgr inż. G. ZŁOT	1341/Lb/91	07/2018		5
<u>SPRAWDZIŁ:</u> mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	07/2018		SKALA:
ROZDZIELNICA RG				

W M. HUTA, GMINA BARANÓW

W/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR
------------	---------	------	--------	---------

ST ELEKTR:			
------------	--	--	--

1341/16/91	07/2018	5
------------	---------	---

CIVIL A				
---------	--	--	--	--

2	VITĚRAV	2020/11/202	05/2010	SKALA:
---	---------	-------------	---------	--------

R. WIERJAK	2029/LB/92	07/2018
------------	------------	---------

ROZDZIELNICA RG
