



UWAGI:

1. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: IZOLACJA OCHRONNA DLA "ZK2+1P", "RG"; SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA OBWODÓW ODBIORCZYCH "RG"; UKŁAD "TN-C-S".

PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY W M. HUTA, GMINA BARANÓW				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR: mgr inż. G. ZLOT	1341/Lb/91	07/2018		4
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	07/2018		SKALA:
SCHEMAT GŁÓWNY ROZDZIELNICY "RG"				